

考査項目別運用表(完成・指定部分完成・部分払)/設備検査用

【記入方法】 対象項目及び該当項目にチェックマークを記入する

考査項目	細別	対象	該当	a	b	c	d	該当	e
				施工管理が優れている	施工管理がやや優れている	他の事項に該当しない場合	施工管理がやや不備である		施工管理が不備である
施工状況	施工管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事請負契約書18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い施工がなされている。 施工計画書等と現場施工方法が一致している。 工事機器材等の資料の整理及び確認がなされ、管理されている。 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。 見本又は工事写真等の整理に工夫がみられる。 立会確認等が適時、的確になされている 工事記録の整備が適時、的確になされている。 建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。 建退共の証紙が適切に配布され管理されている。 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。 計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出している 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。 施工計画書と現場の施工体制が一致している。 品質証明体制が確立され、有効に機能している。 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書 の内容及び現場条件を反映したものとなっている。 工事の関係書類及び資料整備がよい。 社内の管理基準等が作成され管理している。 その他(理由;)				<input type="checkbox"/> 検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。 <input type="checkbox"/> 契約書第31条第2項に基づく破壊検査を行った 上記1項目でも該当あれば……e	
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

考査項目	細別	対象	該当	a	b	c	d	該当	e
				管理が適切である	管理がほぼ適切である	他の項目に該当しない	管理がやや不備である		管理が不備である
出来形及び出来栄	出来形	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	出来形管理図または出来形管理表が適切にまとめられており、確認できる。				<input type="checkbox"/>	検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に確認できる。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	自社の管理基準を設定し、適切に管理している。				<input type="checkbox"/>	契約書31条第2項に基づき破壊検査を行った。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建築・設備工事写真撮影要領の管理項目を満足している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	形状、寸法において、設計値に対する実測値等が許容範囲内であり、満足している。				上記1項目でも該当すれば……e	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	性能、機能において、設計値に対する実測値等が設計値以上となっており、満足している					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その他(理由:)					
				該当項目が90%以上………a 該当項目が80%以上90%未満…b 該当項目が60%以上80%未満…c 該当項目が60%未満 ………d					
品質	対象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a、品質管理が適切である	b、品質管理がほぼ適切である	c、他の事項に該当しない	d、品質管理がやや不備である	該当	e、品質管理が不備である
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(機材) 機材の品質及び形状が、設計図書等に適合する証明書が整備されている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製造者による試験が的確に行われ、設計図書等に適合する証明書が整備されている。				<input type="checkbox"/>	検査規程第5条第2項に基づき指示書により手直し等を命じた。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(施工) 品質計画による品質管理記録が整備されている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工の品質及び形状が適切で良好な施工である。				上記1項目でも該当あれば……e	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工完了時の試験及び記録が適切である。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不可視部分の写真記録が適切である。					
				該当項目が90%以上 ………a 該当項目が80%以上90%未満…b 該当項目が60%以上80%未満…c 該当項目が60%未満 ………d					
出来栄	対象	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a、仕上げがきめ細かく、全体的に美観が良い	c、他の事項に該当しない	d、仕上げが悪く、全体的に美観が悪い		該当	
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	きめ細かな施工がなされている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関連工事との調整がなされ、全体に調和が良くとれた仕上がりである。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用者に対する安全及び環境への配慮が適切である。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備として高い品質・性能が確保されている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	運転及び保守点検に対する配慮が適切である。					
				該当4項目程度以上…a					
				該当3項目程度………b					
				該当2項目程度………c					
				該当1項目程度以下…d					