

平成30年度 年報 配水池 後野

検査項目	平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨
天気				12	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	雨
気温 (°C)	22.1	33.4	11.2	12	25.2	19.4	21.8	31.9	33.4	31.1	23.2	21.2	20.6	11.2	14.7	11.3
水温 (°C)	18.6	26.8	9.8	12	17.9	18.6	23.6	23.2	26.8	26.4	20.2	17.1	15.5	9.8	11.9	12.7
基準																
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1												0.0003未満
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1												0.00005未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1												0.005未満
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.71	0.71	0.71	1												0.71
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1												0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.10	0.05	4			0.05			0.05			0.09			0.10
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1												0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1												0.002未満
ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
クロロホルム (mg/L)	0.007	0.017	0.003	4			0.008			0.017			0.003			0.003
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.017	0.002	4			0.005			0.017			0.002			0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001	4			0.002			0.001			0.001			0.001
臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4			0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.025	0.007	4			0.016			0.025			0.007			0.007
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.015	0.002未満	4			0.005			0.015			0.002未満			0.002
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.003	4			0.006			0.007			0.003			0.003
ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4			0.02			0.02			0.01			0.02
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	4			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.9	13.9	13.9	1												13.9
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
塩化物イオン (mg/L)	12.1	15.0	8.2	12	11.6	10.4	11.5	8.9	11.6	13.1	8.2	12.9	14.2	15.0	14.8	13.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.2	48.2	42.0	4			42.0			48.2			44.3			42.4
蒸発残留物 (mg/L)	122	137	108	4			108			132			137			113

