

令和元年度(平成31年度) 年報 配水池 ⑱粕屋南

検査項目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
前日天気					12	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	
天気					12	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	
気温	(°C)	19.2	30.1	8.7	12	13.4	19.5	25.8	25.3	30.1	24.2	23.2	18.0	14.5	15.9	8.7	12.0	
水温	(°C)	19.0	29.5	11.5	12	15.2	19.3	22.2	25.8	29.5	23.0	24.3	19.0	14.9	11.5	11.9	12.0	
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		0.0003未満											
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		0.00005未満											
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満											
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		0.004未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.44	0.44	0.44	1		0.44											
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.09	0.09	1		0.09											
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.07	0.05	4		0.07			0.05			0.07			0.06		
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		0.0002未満											
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満											
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満											
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロホルム	(mg/L)	0.006	0.015	0.001	4		0.005			0.015			0.003			0.001		
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4		0.004			0.008			0.002未満			0.002未満		
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.003	0.004	0.002	4		0.002			0.004			0.003			0.002		
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.028	0.005	4		0.012			0.028			0.010			0.005		
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.007	0.002未満	4		0.004			0.007			0.002未満			0.002未満		
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.005	0.009	0.002	4		0.005			0.009			0.004			0.002		
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.03	0.01	4		0.02			0.03			0.02			0.01		
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	14.7	14.7	14.7	1		14.7											
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
塩化物イオン	(mg/L)	13.6	17.5	9.4	12	14.2	12.7	14.8	17.5	13.9	9.4	10.8	14.6	14.3	14.7	14.3	12.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	45.8	50.0	40.1	4		40.1			50.0			48.5			44.4		
蒸発残留物	(mg/L)	119	132	112	4		112			113			132			118		

