

# 水質検査結果書

浄水全項目

配水池  
採水年月日 令和8年4月6日 09:00  
採水地点 夫婦石系・月の浦 水道水  
採水者  
前日天気: 晴れ 天気: 晴れ 気温: 13.6℃  
水温: 16.8℃ 残留塩素: 0.78mg/L

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0003未満 mg/L	基35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005未満 mg/L	基36 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005未満 mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	14.5 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基39 塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.9 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満 mg/L	基40 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	47.6 mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 蒸発残留物	500 mg/L 以下	127 mg/L
基10 アン化物イオン及び塩化アン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02未満 mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.77 mg/L	基43 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.10 mg/L	基44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.07 mg/L	基45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L	基46 フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.7 mg/L
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.002未満 mg/L	基48 pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基49 味	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基50 臭気	異常でないこと	異常なし
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	基51 色度	5度以下	1未満 度
基20 ベルフルオロオキサンスルホン酸(FPS)及びベルフルオロオキサン酸(FPA)	0.00005mg/L以下	0.000005未満 mg/L	基52 濁度	2度以下	0.1未満 度
基21 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L	- 臭気強度(原水等)		-
基22 塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06未満 mg/L			
基23 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002未満 mg/L			
基24 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.009 mg/L			
基25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005 mg/L			
基26 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.002 mg/L			
基27 臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基28 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.017 mg/L			
基29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			
基30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.006 mg/L			
基31 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			
基32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004未満 mg/L			

備考

判定  
上記水質項目については、水質基準に適合する。  
(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定されます。

検査期間 令和8年4月6日 ~ 令和8年4月13日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 所長 中岡 利江