

平成28年度 年報 配水池 ④月の浦

検査項目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
前日天気					12	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	
天気					12	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	
気温 (°C)		17.8	30.2	5.1	12	15.3	18.9	20.2	28.6	30.2	25.6	28.6	14.9	10.6	5.1	8.7	7.2	
水温 (°C)		18.4	28.8	10.6	12	16.3	18.7	22.1	24.0	28.8	25.0	23.4	16.8	13.4	10.7	10.7	10.6	
基準																		
一般細菌 (個/mL)		0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌 (MPN/100mL)		検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満												
水銀及びその化合物 (mg/L)		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満												
セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
六価クロム化合物 (mg/L)		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満												
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.62	0.62	0.62	1	0.62												
フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.08	0.08	0.08	1	0.08												
ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.04	0.07	0.02	4	0.07			0.02			0.02			0.05			
四塩化炭素 (mg/L)		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満												
ジクロロメタン (mg/L)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
トリクロロエチレン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
ベンゼン (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
塩素酸 (mg/L)		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
クロロ酢酸 (mg/L)		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
クロロホルム (mg/L)		0.004	0.008	0.001	4	0.002			0.006			0.008			0.001			
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.002	0.004	0.002未満	4	0.003			0.003			0.004			0.002未満			
ジブロモクロロメタン (mg/L)		0.001	0.001	0.001	4	0.001			0.001			0.001			0.001			
臭素酸 (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
総トリハロメタン (mg/L)		0.008	0.013	0.004	4	0.005			0.011			0.013			0.004			
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.002	0.004	0.002未満	4	0.002			0.003			0.004			0.002未満			
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.003	0.004	0.002	4	0.002			0.004			0.004			0.002			
ブロモホルム (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.02	0.03	0.01	4	0.02			0.03			0.02			0.01			
鉄及びその化合物 (mg/L)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
銅及びその化合物 (mg/L)		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		13.8	13.8	13.8	1	13.8												
マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
塩化物イオン (mg/L)		10.3	13.6	7.8	12	13.6	9.2	9.7	7.9	10.1	12.0	7.8	9.6	9.8	9.6	12.1	12.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		37.6	42.2	31.3	4	42.2			31.3			36.3			40.4			
蒸発残留物 (mg/L)		110	118	92	4	118			92			117			112			

