

平成28年度 年報 配水池 ⑥天拝坂

検査項目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前日天気					12	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ
天気					12	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温 (°C)	18.6	31.8	7.8	12	16.5	18.6	21.6	29.4	31.8	25.8	27.3	15.4	11.4	8.4	8.7	7.8	
水温 (°C)	18.4	28.7	10.7	12	16.5	18.5	22.1	23.9	28.7	24.7	23.5	16.8	13.5	10.8	11.0	10.7	
基準																	
一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1												0.0003未満	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1												0.00005未満	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1												0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1												0.005未満	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満				0.004未満			0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.76	0.76	0.76	1												0.76	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1												0.08	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.06	0.04	4		0.04				0.04				0.05		0.06	
四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1												0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1												0.004未満	
ジクロロメタン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1												0.002未満	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	4		0.06未満				0.07			0.06未満			0.06未満	
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
クロロホルム (mg/L)	0.005	0.010	0.002	4		0.005				0.010			0.003			0.002	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4		0.002				0.007			0.002			0.002未満	
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001	4		0.001				0.002			0.002			0.002	
臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.017	0.006	4		0.009				0.017			0.008			0.006	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.006	0.002未満	4		0.002				0.006			0.002			0.002未満	
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4		0.003				0.005			0.003			0.002	
ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満				0.004未満			0.004未満			0.004未満	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02				0.04			0.02			0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満				0.01未満			0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.8	13.8	13.8	1												13.8	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン (mg/L)	10.3	13.9	7.7	12	13.9	9.2	9.7	7.9	10.1	12.0	7.7	9.5	9.8	9.7	12.2	12.2	
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	41.1	45.2	35.9	4		35.9				45.2			41.3			42.1	
蒸発残留物 (mg/L)	106	118	89	4		89				106			110			118	

