

平成29年度 年報 配水池 ①夫婦石

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.6	32.2	4.7	12	20.3	14.9	27.2	29.9	32.2	26.1	24.3	21.9	14.1	4.7	5.4	14.2
	水 温 (°C)	17.7	29.9	6.7	12	13.3	18.7	22.5	24.3	29.9	25.2	21.3	16.7	12.6	8.7	6.7	13.0
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1			0.0003未満									
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1			0.00005未満									
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1			0.005未満									
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.29	0.29	0.29	1			0.29									
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1			0.10									
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.07	0.05	4			0.07			0.05			0.07			0.07
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満									
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1			0.002未満									
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満									
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.08	0.06未満	4			0.08			0.07			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.008	0.001	4			0.006			0.008			0.001			0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.004			0.004			0.002未満			0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4			0.002			0.003			0.002			0.001
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.018	0.005	4			0.013			0.018			0.005			0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.006	0.002未満	4			0.004			0.004			0.002未満			0.006
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.002	4			0.005			0.007			0.002			0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	4			0.01未満			0.01			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.9	13.9	13.9	1			13.9									
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.0	8.7	12	13.4	11.2	13.0	9.6	12.2	12.6	10.5	8.7	12.0	13.5	15.0	14.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.0	59.1	40.4	4			42.9			59.1			45.5			40.4
	蒸発残留物 (mg/L)	127	154	109	4			121			154			125			109

平成29年度 年報 配水池 ①夫婦石

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1			0.02未満										
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1			0.000001										
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1			0.000001未満										
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1			0.002										
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1			0.0005未満										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
管理目標																		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満										
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満										
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1			0.0002未満										
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1			0.008未満										
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1			0.001										
	抱水クロラール (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1			0.002										
	残留塩素 (mg/L)	0.60	0.72	0.51	12	0.58	0.61	0.64	0.72	0.68	0.69	0.60	0.57	0.61	0.54	0.52	0.51	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.0	59.1	40.4	4			42.9			59.1			45.5			40.4	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	5.4	5.4	5.4	1			5.4										
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.4	1.4	1.4	1			1.4										
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
	蒸発残留物 (mg/L)	127	154	109	4			121			154			125			109	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1			-1.4										
	従属栄養細菌 (個/mL)	1	4	0	4			0			0			0			4	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1			0.001未満										
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	37.2	37.2	37.2	1			37.2										
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	190	118	12	132	126	155	130	169	190	161	140	162	125	118	156	
	UV吸収(E260)	0.039	0.066	0.029	12	0.040	0.029	0.041	0.031	0.066	0.056	0.036	0.031	0.029	0.031	0.033	0.051	
	カルシウム硬度 (mg/L)	29.8	29.8	29.8	1			29.8										

平成29年度 年報 配水池 ②下原

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.4	30.7	4.4	12	19.6	15.2	25.0	30.4	30.7	24.7	24.0	19.6	11.3	6.2	4.4	9.7
	水 温 (°C)	19.1	28.1	9.3	12	14.6	19.7	23.0	25.2	28.1	26.2	23.4	18.6	16.0	11.7	9.3	13.0
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	12	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.39	0.52	0.26	12	0.52	0.28	0.26	0.27	0.32	0.35	0.48	0.52	0.34	0.46	0.51	0.46
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.08	0.05未満	12	0.06	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	0.06	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.50	0.75	0.20	12	0.20	0.50	0.24	0.69	0.75	0.61	0.59	0.52	0.59	0.51	0.40	0.42
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	12	0.06未満	0.06	0.07	0.06未満	0.07	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.002	0.007	0.001未満	12	0.003	0.002	0.006	0.001	0.007	0.004	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	12	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.001	12	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.007	0.017	0.002	12	0.009	0.007	0.017	0.006	0.013	0.012	0.008	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	12	0.002	0.002未満	0.003	0.002未満	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.006	0.001	12	0.003	0.002	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	12	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.8	17.1	12.5	12	15.5	13.6	15.6	12.5	14.5	16.3	13.2	13.7	13.3	17.1	17.0	15.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	17.1	21.2	13.7	12	16.7	16.8	16.2	15.4	17.5	18.6	15.5	15.6	13.7	19.4	21.2	18.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42.1	51.4	27.6	12	46.5	40.5	46.9	36.3	40.3	51.4	41.7	43.1	27.6	44.9	45.5	40.9
	蒸発残留物 (mg/L)	99	113	79	12	112	98	113	79	93	110	97	107	79	109	104	98

平成29年度 年報 配水池 ②下原

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	12	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	12	0.002	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	12	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.6	0.1	12	0.6	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.72	0.57	12	0.57	0.64	0.64	0.72	0.68	0.67	0.66	0.58	0.61	0.57	0.58	0.58
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	42.1	51.4	27.6	12	46.5	40.5	46.9	36.3	40.3	51.4	41.7	43.1	27.6	44.9	45.5	40.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	3.9	4.7	2.8	4	4.4			2.8			4.7			3.7		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.6	1.0	0.5	4	1.0			0.5			0.5			0.5		
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	99	113	79	12	112	98	113	79	93	110	97	107	79	109	104	98
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.2	-1.5	4	-1.5			-1.4			-1.2			-1.4		
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	12	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	36.1	38.0	32.7	4	36.5			32.7			38.0			37.2		
	電気伝導率 (μ S/cm)	146	183	119	12	144	141	158	132	154	183	154	155	119	128	125	158
	UV吸収(E260)	0.026	0.035	0.014	12	0.033	0.022	0.033	0.026	0.035	0.035	0.028	0.022	0.014	0.021	0.023	0.023
	カルシウム硬度 (mg/L)	29.8	32.5	25.7	4	32.5			25.7			29.4			31.6		

平成29年度 年報 配水池 ③多々良

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.8	35.2	5.2	12	17.4	17.2	25.1	29.8	35.2	23.6	24.6	18.5	10.6	5.2	6.4	11.8
	水 温 (°C)	19.4	29.0	9.1	12	15.2	20.1	23.3	26.1	29.0	26.8	23.5	19.2	15.4	12.0	9.1	13.2
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	12	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.31	0.47	0.12	12	0.44	0.20	0.12	0.40	0.14	0.12	0.30	0.46	0.33	0.41	0.47	0.33
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	12	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
	ハウ素及びその化合物 (mg/L)	0.60	0.74	0.29	12	0.57	0.58	0.74	0.74	0.73	0.72	0.65	0.63	0.29	0.56	0.47	0.50
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	12	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	12	0.06未満	0.06	0.07	0.06	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.001	12	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.004	0.009	0.002	12	0.004	0.003	0.008	0.004	0.009	0.007	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.002	0.001未満	12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.003	0.001未満	12	0.001	0.001未満	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	12	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17.1	19.7	13.9	12	16.5	16.6	18.9	13.9	16.4	19.0	14.9	17.0	15.5	19.1	19.7	17.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	21.8	29.5	17.3	12	20.8	21.8	22.9	17.3	20.0	22.2	19.2	20.9	20.6	24.0	29.5	22.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	50.7	56.9	42.6	12	49.8	54.9	50.8	42.6	48.4	56.9	48.5	55.8	47.8	51.2	53.7	47.6
	蒸発残留物 (mg/L)	105	122	89	12	94	110	113	100	104	117	98	122	93	109	113	89

平成29年度 年報 配水池 ③多々良

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	12	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.4	0.3	12	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	残留塩素 (mg/L)	0.75	0.84	0.64	12	0.64	0.66	0.74	0.77	0.81	0.84	0.84	0.81	0.78	0.73	0.66	0.74
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	50.7	56.9	42.6	12	49.8	54.9	50.8	42.6	48.4	56.9	48.5	55.8	47.8	51.2	53.7	47.6
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	3.6	4.2	3.2	4	4.2			3.2			3.6			3.6		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.5	0.8	0.4	4	0.8			0.4			0.7			0.4		
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	105	122	89	12	94	110	113	100	104	117	98	122	93	109	113	89
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.1	-1.3	4	-1.3			-1.3			-1.1			-1.3		
	従属栄養細菌 (個/mL)	2	8	0	4	0			8			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01未満	12	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01未満	0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	39.2	42.9	34.7	4	37.9			34.7			42.9			41.2		
	電気伝導率 (μ S/cm)	169	204	147	12	154	176	183	153	178	204	172	178	167	147	147	174
	UV吸収(E260)	0.024	0.032	0.020	12	0.024	0.025	0.021	0.029	0.025	0.032	0.032	0.022	0.021	0.021	0.025	0.020
	カルシウム硬度 (mg/L)	33.0	35.2	28.1	4	35.2			28.1			33.3			35.2		

平成29年度 年報 配水池 ④月の浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	16.7	29.5	3.0	12	15.8	18.1	21.8	28.4	29.5	22.2	23.0	14.7	10.8	4.2	3.0	9.3
	水 温 (°C)	17.7	30.0	6.5	12	12.9	19.1	22.6	24.5	30.0	25.3	21.4	16.6	12.6	8.5	6.5	12.7
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満											
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満											
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満											
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シア化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.55	0.55	0.55	1	0.55											
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1	0.08											
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.03	4	0.07			0.03			0.05			0.08		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満											
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満											
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.001	0.003	0.001	4	0.003			0.001			0.002			0.001		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4	0.001			0.003			0.003			0.001		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4	0.007			0.007			0.008			0.004		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4	0.003			0.003			0.003			0.002		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.02			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.9	13.9	13.9	1	13.9											
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.1	8.7	12	13.3	11.1	12.9	9.6	12.3	12.5	10.5	8.7	12.0	13.5	15.1	14.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.4	48.0	41.1	4	41.2			41.1			47.4			48.0		
	蒸発残留物 (mg/L)	112	131	87	4	113			87			118			131		

平成29年度 年報 配水池 ④月の浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満												
	ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000002	1	0.000002												
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満												
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
管理目標																		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満												
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
	残留塩素 (mg/L)	0.65	0.78	0.54	12	0.61	0.65	0.72	0.78	0.78	0.74	0.63	0.59	0.64	0.57	0.54	0.57	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.4	48.0	41.1	4	41.2			41.1			47.4			48.0			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	遊離炭酸 (mg/L)	4.8	4.8	4.8	1	4.8												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.3	1.3	1.3	1	1.3												
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
	蒸発残留物 (mg/L)	112	131	87	4	113			87			118			131			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.6	-1.6	-1.6	1	-1.6												
従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4	0			0			2			0				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満													
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.02			0.01				
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	31.3	31.3	31.3	1	31.3												
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	190	120	12	132	125	156	130	169	190	160	141	162	126	120	153	
	UV吸収(E260)	0.037	0.065	0.025	12	0.040	0.028	0.038	0.031	0.065	0.057	0.037	0.025	0.028	0.030	0.030	0.043	
	カルシウム硬度 (mg/L)	28.7	28.7	28.7	1	28.7												

平成29年度 年報 配水池 ⑤雉子ヶ尾

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	17.9	30.4	5.0	12	18.7	27.4	26.6	30.4	30.0	23.8	18.0	6.9	5.0	5.9	7.0	15.2
	水 温 (°C)	18.1	28.3	9.0	12	17.4	21.7	24.8	27.1	28.3	22.4	20.7	13.3	10.2	10.8	9.0	12.0
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1										0.0003未満		
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1										0.00005未満		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1										0.005未満		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.86	0.86	0.86	1										0.86		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1										0.08		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.07	0.04	4	0.05			0.04			0.05			0.07		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満		
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4	0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.013	0.002	4	0.004			0.013			0.002			0.003		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4	0.002			0.007			0.002未満			0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4	0.001			0.002			0.003			0.002		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.022	0.008	4	0.008			0.022			0.008			0.008		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.006	0.002未満	4	0.002			0.006			0.002未満			0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.003	4	0.003			0.007			0.003			0.003		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04			0.01			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.6	15.6	15.6	1										15.6		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	16.4	9.7	12	10.7	11.1	14.5	11.0	12.5	9.7	10.6	10.3	12.8	14.9	16.4	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.5	47.5	38.6	4	38.6			45.4			47.5			46.5		
	蒸発残留物 (mg/L)	120	129	105	4	105			129			117			129		

平成29年度 年報 配水池 ⑤雉子ヶ尾

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1										0.02未満		
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1										0.000001		
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1										0.000001未満		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満		
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1										0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.7	0.3	12	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	管理目標																
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満		
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1										0.008未満		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満		
	残留塩素 (mg/L)	0.59	0.71	0.51	12	0.57	0.63	0.53	0.68	0.69	0.71	0.59	0.52	0.58	0.51	0.57	0.60
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.5	47.5	38.6	4	38.6				45.4			47.5		46.5		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	5.1	5.1	5.1	1										5.1		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.3	1.3	1.3	1										1.3		
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	120	129	105	4	105				129			117		129		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1										-1.4		
従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4	0				0			0		1			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02				0.04			0.01		0.01			
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	39.5	39.5	39.5	1										39.5		
	電気伝導率 (μ S/cm)	143	175	111	12	122	143	175	153	172	111	162	153	132	126	127	142
	UV吸収(E260)	0.036	0.053	0.024	12	0.040	0.026	0.046	0.053	0.052	0.045	0.024	0.027	0.028	0.037	0.028	0.028
	カルシウム硬度 (mg/L)	32.5	32.5	32.5	1										32.5		

平成29年度 年報 配水池 ⑥天拝坂

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	17.9	30.7	4.9	12	13.4	15.7	23.8	27.2	30.7	23.4	24.0	20.4	12.7	4.9	8.4	9.8
	水 温 (°C)	17.8	29.9	6.7	12	13.6	19.1	22.6	24.3	29.9	25.2	21.3	17.0	12.7	8.7	6.7	12.9
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1											0.0003未満	
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1											0.00005未満	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1											0.001	
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1											0.005未満	
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.69	0.69	0.69	1											0.69	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1											0.09	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.04	4		0.05			0.05			0.04			0.08	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満	
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.09	0.06未満	4		0.06未満			0.09			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.020	0.001	4		0.003			0.020			0.001			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.008	0.002未満	4		0.003			0.008			0.002未満			0.002未満	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001	4		0.002			0.001			0.002			0.001	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.027	0.005	4		0.009			0.027			0.005			0.005	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4		0.002			0.007			0.002未満			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.002	4		0.004			0.006			0.002			0.002	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4		0.02			0.05			0.01			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.9	15.9	15.9	1											15.9	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.0	8.7	12	13.4	11.2	13.0	9.6	12.2	12.6	10.5	8.7	12.0	13.5	15.0	14.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.0	51.3	37.3	4		37.3			51.3			41.6			45.7	
	蒸発残留物 (mg/L)	116	123	103	4		103			123			116			121	

平成29年度 年報 配水池 ⑥天拝坂

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1											0.02未満		
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1											0.000001		
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1											0.000001未満		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満		
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1											0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1											0.008未満		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満		
	残留塩素 (mg/L)	0.63	0.76	0.53	12	0.60	0.61	0.68	0.76	0.73	0.74	0.61	0.59	0.64	0.53	0.53	0.56	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.0	51.3	37.3	4		37.3			51.3			41.6			45.7		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	7.1	7.1	7.1	1											7.1		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1											1.1		
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	116	123	103	4		103			123			116			121		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1											-1.5		
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4		0			0			1			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4		0.02			0.05			0.01			0.01			
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	37.5	37.5	37.5	1											37.5		
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	190	122	12	135	126	155	130	169	190	159	139	162	126	122	148	
	UV吸収(E260)	0.037	0.059	0.028	12	0.037	0.029	0.039	0.030	0.059	0.056	0.034	0.029	0.028	0.031	0.032	0.047	
	カルシウム硬度 (mg/L)	31.6	31.6	31.6	1											31.6		

平成29年度 年報 配水池 ⑦大佐野

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	17.7	34.5	4.0	12	13.7	17.1	23.3	28.2	34.5	24.0	24.0	16.8	10.9	4.6	4.0	11.8
	水 温 (°C)	17.7	29.5	6.6	12	13.6	18.9	22.5	24.3	29.5	25.2	21.3	16.9	12.6	8.5	6.6	12.8
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1							0.0003未満					
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1							0.00005未満					
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1							0.005未満					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シア化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.80	0.80	0.80	1							0.80					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1							0.08					
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.03	4	0.07			0.03			0.05			0.08		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4	0.003			0.002			0.002			0.001		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.004	0.002未満	4	0.004			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4	0.001			0.003			0.003			0.001		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4	0.007			0.008			0.008			0.004		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4	0.003			0.003			0.003			0.002		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.01			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	4	0.01			0.01			0.01未満			0.01		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.4	12.4	12.4	1							12.4					
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.1	8.8	12	13.3	11.2	13.0	9.6	12.3	12.5	10.5	8.8	12.0	13.5	15.1	14.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.5	48.2	41.1	4	41.4			41.1			47.3			48.2		
	蒸発残留物 (mg/L)	110	131	79	4	117			79			115			131		

平成29年度 年報 配水池 ⑦大佐野

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1							0.02未満					
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1							0.0005未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1							0.008未満					
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	残留塩素 (mg/L)	0.61	0.72	0.53	12	0.57	0.61	0.70	0.72	0.67	0.71	0.61	0.59	0.61	0.55	0.53	0.54
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.5	48.2	41.1	4	41.4			41.1			47.3			48.2		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	4.9	4.9	4.9	1							4.9					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1							0.7					
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	110	131	79	4	117			79			115			131		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	1							-1.2					
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4	1			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.01			0.01		
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	42.5	42.5	42.5	1							42.5					
	電気伝導率 (μ S/cm)	146	190	121	12	134	126	155	129	169	190	160	128	162	126	121	152
	UV吸収(E260)	0.040	0.073	0.028	12	0.041	0.031	0.042	0.032	0.073	0.059	0.038	0.028	0.031	0.034	0.035	0.047
	カルシウム硬度 (mg/L)	33.9	33.9	33.9	1							33.9					

平成29年度 年報 配水池 ⑧西ヶ浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.8	33.8	4.1	12	21.2	16.4	27.6	30.1	33.8	26.7	26.0	21.6	13.8	4.8	4.1	12.1
	水 温 (°C)	17.8	30.0	6.8	12	13.1	19.0	22.5	24.4	30.0	25.3	21.5	16.7	12.8	8.8	6.8	13.2
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1					0.0003未満							
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1					0.00005未満							
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1					0.001							
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1					0.005未満							
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.79	0.79	0.79	1					0.79							
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1					0.10							
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.04	4		0.05			0.05			0.04			0.08	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.09	0.06未満	4		0.06未満			0.09			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.018	0.001	4		0.003			0.018			0.001			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.008	0.002未満	4		0.003			0.008			0.002未満			0.002未満	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001	4		0.002			0.001			0.002			0.001	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.026	0.005	4		0.008			0.026			0.005			0.006	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4		0.002			0.007			0.002未満			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.007	0.002	4		0.003			0.007			0.002			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02			0.04			0.01			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.6	12.6	12.6	1					12.6							
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.0	8.7	12	13.2	11.1	13.0	9.6	12.3	12.5	10.4	8.7	12.0	13.5	15.0	14.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.9	51.5	37.1	4		37.1			51.5			41.5			45.5	
	蒸発残留物 (mg/L)	118	128	106	4		106			128			119			120	

平成29年度 年報 配水池 ⑧西ヶ浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1					0.02未満							
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1					0.000001未満							
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1					0.000001							
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1					0.002未満							
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1					0.0005未満							
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.6	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1					0.0002未満							
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1					0.008未満							
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1					0.001							
	抱水クロラール (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1					0.003							
	残留塩素 (mg/L)	0.64	0.75	0.56	12	0.61	0.63	0.71	0.73	0.73	0.75	0.60	0.59	0.63	0.57	0.56	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.9	51.5	37.1	4		37.1			51.5			41.5			45.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	4.5	4.5	4.5	1					4.5							
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.4	1.4	1.4	1					1.4							
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	118	128	106	4		106			128			119			120	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.6	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9	-0.9	-0.9	1					-0.9							
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4		0			0			1			0	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1					0.001未満							
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02			0.04			0.01			0.01	
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	45.3	45.3	45.3	1					45.3							
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	190	120	12	129	126	155	129	169	190	161	142	162	125	120	151
	UV吸収(E260)	0.039	0.072	0.026	12	0.042	0.029	0.043	0.031	0.072	0.054	0.040	0.026	0.029	0.030	0.030	0.048
	カルシウム硬度 (mg/L)	36.5	36.5	36.5	1					36.5							

平成29年度 年報 配水池 ⑨後野

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.4	33.9	5.3	12	17.9	17.6	26.7	29.5	33.9	25.9	24.6	17.7	12.6	5.3	7.4	13.5
	水 温 (°C)	18.1	30.0	7.1	12	13.4	19.2	22.6	25.0	30.0	25.5	21.8	17.1	13.0	9.2	7.1	13.5
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1												0.0003未満
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1												0.00005未満
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1												0.005未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.01	1.01	1.01	1												1.01
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1												0.07
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.07	0.05	4			0.07			0.05			0.07			0.06
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1												0.002未満
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.08	0.06未満	4			0.08			0.07			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.007	0.001	4			0.007			0.007			0.001			0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.005			0.004			0.002未満			0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4			0.002			0.003			0.002			0.001
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.016	0.005	4			0.014			0.016			0.005			0.012
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.005			0.004			0.002未満			0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.002	4			0.005			0.006			0.002			0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.3	14.3	14.3	1												14.3
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	15.0	8.7	12	13.3	11.2	13.0	9.6	12.3	12.5	10.5	8.7	12.1	13.5	15.0	14.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.0	59.2	40.5	4			42.9			59.2			45.6			40.5
	蒸発残留物 (mg/L)	128	156	109	4			122			156			123			109

平成29年度 年報 配水池 ⑨後野

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1												0.02未満	
	ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000002	1												0.000002	
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1												0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1												0.002	
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1												0.0005未満	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.6	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
管理目標																		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満	
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満	
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1												0.0002未満	
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1												0.008未満	
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1												0.001	
	抱水クロラール (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1												0.002	
	残留塩素 (mg/L)	0.62	0.76	0.51	12	0.59	0.58	0.71	0.76	0.72	0.73	0.61	0.58	0.61	0.54	0.51	0.55	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.0	59.2	40.5	4			42.9			59.2			45.6			40.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	5.1	5.1	5.1	1												5.1	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1												0.001未満	
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.4	1.4	1.4	1												1.4	
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	128	156	109	4			122			156			123			109	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.6	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1													-1.5
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4			0			1			0			1	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1													0.001未満	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01				0.01	
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	33.3	33.3	33.3	1												33.3	
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	190	122	12	133	126	155	130	169	190	161	136	162	125	122	156	
	UV吸収(E260)	0.037	0.068	0.025	12	0.038	0.028	0.040	0.029	0.068	0.054	0.036	0.025	0.028	0.029	0.030	0.045	
	カルシウム硬度 (mg/L)	28.8	28.8	28.8	1												28.8	

平成29年度 年報 配水池 ⑩医王寺

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.1	32.3	4.8	12	19.9	26.6	30.9	29.8	32.3	25.6	16.9	8.6	4.8	6.0	9.7	18.1
	水 温 (°C)	19.4	27.9	10.8	12	16.7	21.6	24.4	27.7	27.9	24.8	23.7	17.5	13.5	12.5	10.8	12.2
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1									0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1									0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									0.005未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.31	0.31	0.31	1									0.31			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1									0.05未満			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.52	0.59	0.44	4			0.52			0.59			0.55			0.44
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	4			0.07			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.003	0.004	0.001	4			0.004			0.004			0.001			0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4			0.002未満			0.002			0.002未満			0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.001	4			0.005			0.005			0.001			0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4			0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.016	0.004	4			0.016			0.016			0.004			0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4			0.002			0.002			0.002未満			0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4			0.005			0.005			0.002			0.003
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	4			0.002			0.002			0.001未満			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4			0.02			0.01			0.01未満			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.6	12.6	12.6	1									12.6			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	16.9	22.7	13.5	12	13.5	15.2	18.5	16.8	17.0	15.8	16.9	17.1	13.8	18.5	22.7	17.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37.4	42.9	29.1	4			42.9			38.0			29.1			39.5
	蒸発残留物 (mg/L)	97	109	77	4			108			94			77			109

平成29年度 年報 配水池 ⑩医王寺

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1									0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1									0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.1	12	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1									0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.60	0.51	12	0.57	0.55	0.53	0.60	0.58	0.60	0.54	0.51	0.51	0.52	0.52	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37.4	42.9	29.1	4			42.9			38.0			29.1			39.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	4.0	4.0	4.0	1									4.0			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1									0.7			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	97	109	77	4			108			94			77			109
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.7	-1.7	1									-1.7			
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4			0			0			0			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4			0.02			0.01			0.01未満			0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	27.6	27.6	27.6	1									27.6			
	電気伝導率 (μ S/cm)	146	169	98	12	135	162	167	146	154	147	169	165	98	123	138	148
	UV吸収(E260)	0.025	0.039	0.014	12	0.030	0.025	0.023	0.036	0.039	0.028	0.019	0.019	0.014	0.022	0.029	0.020
	カルシウム硬度 (mg/L)	21.0	21.0	21.0	1									21.0			

平成29年度 年報 配水池 ⑪新宮立花

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	21.0	32.2	6.1	12	20.0	26.0	32.2	31.0	31.1	26.4	18.0	21.2	6.1	6.8	13.3	20.2
	水 温 (°C)	19.5	27.8	10.7	12	16.9	21.8	24.4	27.8	27.6	24.5	23.9	17.4	14.2	12.9	10.7	12.4
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1								0.0003未満				
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1								0.00005未満				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1								0.005未満				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.46	0.46	0.46	1								0.46				
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1								0.05				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.48	0.75	0.21	4		0.21			0.75			0.52			0.45	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4		0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.003	0.005	0.001	4		0.005			0.005			0.001			0.001	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4		0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4		0.004			0.004			0.003			0.002	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.010	0.015	0.006	4		0.014			0.015			0.007			0.006	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4		0.003			0.003			0.002未満			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4		0.004			0.004			0.002			0.002	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.002	0.001	4		0.001			0.002			0.001			0.001	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.011	0.019	0.007	4		0.008			0.019			0.009			0.007	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4		0.02			0.01			0.01			0.01未満	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	4		0.02			0.01			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.3	15.3	15.3	1								15.3				
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	16.9	21.9	13.6	12	13.6	15.3	18.6	17.0	17.1	15.6	17.0	17.0	13.7	18.5	21.9	17.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.9	45.8	40.7	4		45.4			40.7			43.8			45.8	
	蒸発残留物 (mg/L)	110	115	103	4		110			103			114			115	

平成29年度 年報 配水池 ⑪新宮立花

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1								0.02未満				
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1								0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.1	12	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1								0.008未満				
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	残留塩素 (mg/L)	0.53	0.59	0.48	12	0.55	0.54	0.48	0.55	0.59	0.58	0.52	0.49	0.51	0.52	0.55	0.55
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.9	45.8	40.7	4		45.4			40.7			43.8			45.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	3.5	3.5	3.5	1								3.5				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.6	0.6	0.6	1								0.6				
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	110	115	103	4		110			103			114			115	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1								-1.4				
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	2	0	4		2			1			0			0	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4		0.02			0.01			0.01			0.01未満	
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	37.8	37.8	37.8	1								37.8				
	電気伝導率 (μ S/cm)	146	168	99	12	136	159	164	150	157	145	168	164	99	124	134	150
	UV吸収(E260)	0.028	0.042	0.016	12	0.032	0.030	0.030	0.037	0.042	0.032	0.024	0.023	0.016	0.023	0.023	0.024
	カルシウム硬度 (mg/L)	30.2	30.2	30.2	1								30.2				

平成29年度 年報 配水池 ⑫人丸

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.3	31.5	4.9	12	19.1	28.9	31.0	30.5	31.5	25.9	16.9	10.3	4.9	5.6	10.6	16.3
	水 温 (°C)	19.4	27.9	10.5	12	16.4	21.1	23.8	27.0	27.9	25.4	24.0	18.5	13.9	12.5	10.5	12.1
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1							0.0003未満					
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1							0.00005未満					
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1							0.005未満					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.57	0.57	0.57	1							0.57					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1							0.05					
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.46	0.69	0.18	4	0.18			0.69			0.53			0.46		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4	0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4	0.004			0.005			0.002			0.002		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4	0.002			0.002			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4	0.003			0.005			0.005			0.003		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.016	0.009	4	0.011			0.016			0.014			0.009		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4	0.002			0.002			0.002未満			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	4	0.003			0.004			0.004			0.003		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.003	0.001	4	0.001			0.002			0.003			0.001		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4	0.01			0.02			0.01			0.01未満		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.1	15.1	15.1	1							15.1					
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	16.9	22.3	13.5	12	13.5	15.1	18.4	16.7	16.8	16.3	16.9	17.0	13.8	18.5	22.3	17.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.4	46.3	40.0	4	43.5			40.0			46.3			43.9		
	蒸発残留物 (mg/L)	103	104	101	4	101			103			103			104		

平成29年度 年報 配水池 ⑫人丸

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1							0.02未満					
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1							0.0005未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.1	12	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3
	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1							0.008未満					
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	残留塩素 (mg/L)	0.51	0.55	0.47	12	0.53	0.52	0.50	0.51	0.54	0.55	0.49	0.47	0.49	0.52	0.50	0.55
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.4	46.3	40.0	4	43.5			40.0			46.3			43.9		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	2.9	2.9	2.9	1							2.9					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	1							0.5					
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	103	104	101	4	101			103			103			104		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.4	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	1							-1.2					
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4	0.01			0.02			0.01			0.01未満		
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	40.1	40.1	40.1	1							40.1					
	電気伝導率 (μ S/cm)	146	168	99	12	134	158	168	148	153	152	167	166	99	123	135	150
	UV吸収(E260)	0.024	0.041	0.015	12	0.028	0.024	0.023	0.034	0.041	0.026	0.020	0.020	0.015	0.023	0.022	0.021
	カルシウム硬度 (mg/L)	32.1	32.1	32.1	1							32.1					

平成29年度 年報 配水池 ⑬観音浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.7	33.7	5.7	12	18.9	28.5	27.8	33.7	32.1	26.4	18.3	11.0	6.3	5.7	8.7	19.1
	水 温 (°C)	18.4	28.3	9.3	12	17.7	21.9	24.9	27.2	28.3	22.8	21.2	13.9	10.5	10.6	9.3	12.2
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1							0.0003未満					
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1							0.00005未満					
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1							0.005未満					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.90	0.90	0.90	1							0.90					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1							0.08					
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.07	0.04	4	0.05			0.04			0.05			0.07		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4	0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.013	0.002	4	0.003			0.013			0.002			0.003		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4	0.002			0.008			0.002未満			0.002		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4	0.001			0.002			0.003			0.002		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.011	0.022	0.007	4	0.007			0.022			0.008			0.008		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4	0.002			0.007			0.002未満			0.002		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.003	4	0.003			0.007			0.003			0.003		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.006	0.011	0.005未満	4	0.011			0.005			0.005未満			0.009		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04			0.01			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	13.0	13.0	13.0	1							13.0					
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	16.5	9.8	12	10.7	11.2	14.5	11.0	12.6	9.8	10.6	10.4	12.8	15.0	16.5	11.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.6	47.5	38.6	4	38.6			45.5			47.5			46.6		
	蒸発残留物 (mg/L)	120	128	103	4	103			128			121			126		

平成29年度 年報 配水池 ⑬観音浦

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1							0.02未満					
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1							0.0005未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.7	0.3	12	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1							0.008未満					
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	残留塩素 (mg/L)	0.57	0.66	0.51	12	0.56	0.57	0.54	0.63	0.65	0.66	0.58	0.53	0.57	0.51	0.54	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.6	47.5	38.6	4	38.6			45.5			47.5			46.6		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	4.2	4.2	4.2	1							4.2					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1							0.7					
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	120	128	103	4	103			128			121			126		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.2	-1.2	-1.2	1							-1.2					
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04			0.01			0.01		
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	41.4	41.4	41.4	1							41.4					
	電気伝導率 (μ S/cm)	142	172	110	12	122	140	167	152	172	110	158	154	132	125	129	143
	UV吸収(E260)	0.037	0.059	0.024	12	0.034	0.029	0.049	0.059	0.058	0.043	0.024	0.028	0.028	0.038	0.032	0.032
	カルシウム硬度 (mg/L)	33.8	33.8	33.8	1							33.8					

平成29年度 年報 配水池 ⑭障子岳

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.6	32.1	4.2	12	18.2	27.5	27.5	32.1	31.8	24.1	17.2	7.8	4.2	5.3	8.7	18.8
	水 温 (°C)	18.2	28.1	9.1	12	17.0	21.6	24.6	26.8	28.1	22.9	21.2	14.1	10.8	10.6	9.1	12.0
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1								0.0003未満				
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1								0.00005未満				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1								0.005未満				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.71	0.71	0.71	1								0.71				
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1								0.08				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.04	4		0.05			0.04			0.05			0.08	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.08	0.06未満	4		0.06未満			0.08			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.012	0.002	4		0.005			0.012			0.002			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.007	0.002未満	4		0.002			0.007			0.002未満			0.002	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.002	4		0.002			0.004			0.002			0.003	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.024	0.007	4		0.011			0.024			0.007			0.008	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.006	0.002未満	4		0.003			0.006			0.002未満			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.008	0.003	4		0.004			0.008			0.003			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4		0.02			0.02			0.01			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.8	12.8	12.8	1								12.8				
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.3	16.5	10.4	12	10.8	11.2	14.5	11.2	12.5	10.4	10.7	10.4	12.7	15.1	16.5	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.4	50.1	39.8	4		39.8			50.1			43.7			48.0	
	蒸発残留物 (mg/L)	126	134	108	4		108			134			130			134	

平成29年度 年報 配水池 ⑭障子岳

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1								0.02未満				
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1								0.000001				
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1								0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.7	0.3	12	0.3	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1								0.008未満				
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	残留塩素 (mg/L)	0.57	0.65	0.48	12	0.58	0.59	0.53	0.59	0.63	0.65	0.60	0.48	0.58	0.52	0.54	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.4	50.1	39.8	4		39.8			50.1			43.7			48.0	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	5.0	5.0	5.0	1								5.0				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	1								0.5				
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	126	134	108	4		108			134			130			134	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1								-1.5				
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0			0			0			0	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4		0.02			0.02			0.01			0.01	
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	38.2	38.2	38.2	1								38.2				
	電気伝導率 (μ S/cm)	142	171	110	12	122	142	170	150	171	110	162	153	132	125	130	141
	UV吸収(E260)	0.036	0.057	0.024	12	0.033	0.026	0.044	0.057	0.056	0.043	0.024	0.029	0.028	0.037	0.027	0.029
	カルシウム硬度 (mg/L)	30.4	30.4	30.4	1								30.4				

平成29年度 年報 配水池 ⑮桜ヶ丘

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.7	31.5	4.9	12	18.2	27.9	27.1	30.8	31.5	26.6	17.2	8.7	5.1	4.9	9.6	17.1
	水 温 (°C)	18.1	28.3	8.9	12	17.5	21.9	24.8	27.1	28.3	22.4	20.6	13.4	9.9	10.5	8.9	12.1
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1									0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1									0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									0.005未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.68	0.68	0.68	1									0.68			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1									0.08			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.07	0.03	4			0.07			0.03			0.07			0.05
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	4			0.07			0.07			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.013	0.001	4			0.009			0.013			0.001			0.004
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4			0.004			0.008			0.002未満			0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	4			0.002			0.001未満			0.001			0.001
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.017	0.004	4			0.017			0.017			0.004			0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.009	0.002未満	4			0.006			0.009			0.002未満			0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.002	4			0.006			0.004			0.002			0.003
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.7	14.7	14.7	1									14.7			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.2	16.4	9.7	12	10.7	11.1	14.5	11.0	12.5	9.7	10.6	10.3	12.7	15.0	16.4	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.2	47.2	28.9	4			47.2			28.9			45.7			38.9
	蒸発残留物 (mg/L)	114	125	89	4			125			89			124			120

平成29年度 年報 配水池 ⑮桜ヶ丘

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1									0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1									0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.3	0.4	0.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1									0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.59	0.68	0.54	12	0.56	0.63	0.57	0.64	0.68	0.64	0.58	0.55	0.58	0.54	0.56	0.59
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	40.2	47.2	28.9	4			47.2			28.9			45.7			38.9
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	6.6	6.6	6.6	1									6.6			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1									1.1			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	114	125	89	4			125			89			124			120
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1									-1.5			
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4			0			0			0			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	40.8	40.8	40.8	1									40.8			
	電気伝導率 (μ S/cm)	142	172	111	12	122	140	169	150	172	111	162	154	132	125	127	142
	UV吸収(E260)	0.039	0.060	0.028	12	0.043	0.031	0.051	0.060	0.056	0.045	0.028	0.028	0.029	0.037	0.031	0.033
	カルシウム硬度 (mg/L)	31.4	31.4	31.4	1									31.4			

平成29年度 年報 配水池 ⑩総合公園

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.8	33.3	4.2	12	19.6	18.0	25.7	30.0	33.3	23.6	24.5	18.7	11.0	6.5	4.2	10.9
	水 温 (°C)	18.3	29.8	8.3	12	14.2	19.7	23.0	24.2	29.8	25.6	21.5	16.8	14.1	10.6	8.3	12.0
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1				0.0003未満								
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1				0.00005未満								
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1				0.005未満								
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.22	0.22	0.22	1				0.22								
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	1				0.06								
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.08	0.03	4	0.08			0.03			0.05			0.08		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満								
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満								
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4	0.003			0.002			0.002			0.002		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4	0.002			0.004			0.004			0.002		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.009	0.011	0.007	4	0.009			0.011			0.010			0.007		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	4	0.004			0.004			0.004			0.003		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.02			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.1	10.1	10.1	1				10.1								
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.4	15.4	8.7	12	13.7	11.2	13.2	10.2	12.4	12.8	10.7	8.7	12.2	13.3	15.4	15.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.9	48.3	41.2	4	42.0			41.2			48.3			48.0		
	蒸発残留物 (mg/L)	116	130	98	4	115			98			121			130		

平成29年度 年報 配水池 ⑩総合公園

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1				0.02未満								
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満								
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				0.000001未満								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	1				0.002								
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1				0.0005未満								
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満								
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満								
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1				0.0002未満								
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1				0.008未満								
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1				0.002未満								
	残留塩素 (mg/L)	0.57	0.69	0.51	12	0.53	0.60	0.59	0.69	0.62	0.62	0.57	0.56	0.58	0.55	0.51	0.53
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.9	48.3	41.2	4	42.0			41.2			48.3			48.0		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	3.0	3.0	3.0	1				3.0								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.5	0.5	0.5	1				0.5								
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	116	130	98	4	115			98			121			130		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.3	-1.3	-1.3	1				-1.3								
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1				0.001未満								
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.05	0.01	4	0.01			0.05			0.02			0.01		
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	39.9	39.9	39.9	1				39.9								
	電気伝導率 (μ S/cm)	149	191	122	12	136	125	157	131	170	191	162	140	162	126	122	167
	UV吸収(E260)	0.035	0.054	0.025	12	0.038	0.027	0.040	0.025	0.052	0.054	0.031	0.029	0.028	0.032	0.032	0.043
	カルシウム硬度 (mg/L)	31.9	31.9	31.9	1				31.9								

平成29年度 年報 配水池 ⑰須恵

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.8	34.7	4.5	12	18.8	27.5	26.7	34.7	31.5	25.3	17.8	8.5	4.5	5.0	7.5	17.4
	水 温 (°C)	18.4	28.3	9.1	12	17.1	21.8	24.8	27.1	28.3	23.0	21.4	14.2	10.8	11.1	9.1	12.1
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1										0.0003未満		
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1										0.00005未満		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1										0.005未満		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.88	0.88	0.88	1										0.88		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1										0.08		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.07	0.04	4	0.05			0.04			0.05			0.07		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満		
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満		
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4	0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.014	0.002	4	0.004			0.014			0.002			0.003		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4	0.003			0.008			0.002未満			0.003		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.002	4	0.002			0.003			0.003			0.002		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.025	0.008	4	0.009			0.025			0.008			0.009		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.006	0.002未満	4	0.002			0.006			0.002未満			0.003		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.008	0.003	4	0.003			0.008			0.003			0.004		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04			0.01			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.02	0.01未満	4	0.01			0.02			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	15.6	15.6	15.6	1										15.6		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.4	16.6	10.3	12	10.8	11.2	14.4	11.2	12.6	10.3	10.7	10.5	12.8	15.1	16.6	12.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.6	47.8	38.6	4	38.6			45.4			47.8			46.8		
	蒸発残留物 (mg/L)	123	133	105	4	105			133			125			130		

平成29年度 年報 配水池 ⑪須恵

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1										0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1										0.000001			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1										0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1										0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.3	0.4	0.8	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1										0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	抱水クローラル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.53	0.61	0.49	12	0.52	0.56	0.50	0.56	0.58	0.61	0.54	0.49	0.55	0.50	0.53	0.53	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	44.6	47.8	38.6	4	38.6			45.4			47.8			46.8			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	遊離炭酸 (mg/L)	4.6	4.6	4.6	1										4.6			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1										1.1			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	123	133	105	4	105			133			125			130			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1										-1.4			
従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0				
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4	0.02			0.04			0.01			0.01				
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	38.8	38.8	38.8	1										38.8			
	電気伝導率 (μ S/cm)	142	171	110	12	122	141	167	152	171	110	161	155	134	127	130	136	
	UV吸収(E260)	0.037	0.057	0.025	12	0.031	0.031	0.047	0.057	0.054	0.048	0.025	0.030	0.029	0.037	0.031	0.034	
	カルシウム硬度 (mg/L)	32.8	32.8	32.8	1										32.8			

平成29年度 年報 配水池 ⑱粕屋南

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.7	32.3	4.7	12	18.2	18.1	24.7	30.1	32.3	26.0	23.3	18.4	11.2	6.5	4.7	11.0
	水 温 (°C)	18.2	29.9	8.2	12	14.3	19.7	23.0	24.2	29.9	25.6	21.4	16.4	14.0	10.1	8.2	11.4
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		0.0003未満										
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		0.00005未満										
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		0.005未満										
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.46	0.46	0.46	1		0.46										
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1		0.07										
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.04	4		0.05			0.05			0.04			0.08	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		0.0002未満										
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		0.002未満										
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		0.001未満										
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.10	0.06未満	4		0.06未満			0.10			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.025	0.002	4		0.003			0.025			0.002			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.010	0.002未満	4		0.003			0.010			0.002未満			0.002	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4		0.002			0.001			0.003			0.002	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.034	0.007	4		0.009			0.034			0.008			0.007	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4		0.002			0.008			0.002未満			0.002	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.008	0.003	4		0.004			0.008			0.003			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02			0.04			0.01			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.5	11.5	11.5	1		11.5										
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.4	15.4	8.7	12	13.8	11.0	13.1	10.4	12.5	12.9	10.7	8.7	12.2	13.1	15.4	15.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.8	51.3	37.2	4		37.2			51.3			41.5			45.4	
	蒸発残留物 (mg/L)	117	127	105	4		105			127			116			120	

[illegible]

平成29年度 年報 配水池 ⑨西尾山

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	17.8	31.6	4.7	12	16.9	15.0	24.6	28.6	31.6	25.3	23.3	18.1	10.9	5.0	4.7	9.8
	水 温 (°C)	17.8	29.5	7.8	12	13.6	19.4	22.8	24.2	29.5	25.5	21.3	16.4	12.9	9.8	7.8	10.9
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1								0.0003未満				
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1								0.00005未満				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1								0.005未満				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.74	0.74	0.74	1								0.74				
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	1								0.07				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.08	0.04	4		0.06			0.05			0.04			0.08	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.10	0.06未満	4		0.06未満			0.10			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.026	0.002	4		0.003			0.026			0.002			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.010	0.002未満	4		0.003			0.010			0.002未満			0.002	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4		0.002			0.001			0.003			0.002	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.035	0.007	4		0.009			0.035			0.008			0.007	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.008	0.002未満	4		0.002			0.008			0.002未満			0.002	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.008	0.003	4		0.004			0.008			0.003			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.013	0.020	0.007	4		0.007			0.009			0.015			0.020	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02			0.04			0.01			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.2	11.2	11.2	1								11.2				
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.4	15.4	8.7	12	13.9	11.0	13.0	10.6	12.5	12.9	10.7	8.7	12.2	13.1	15.4	15.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.8	51.2	37.2	4		37.2			51.2			41.4			45.5	
	蒸発残留物 (mg/L)	119	127	104	4		104			127			119			126	

平成29年度 年報 配水池 ⑨西尾山

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1								0.02未満				
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1								0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.7	0.3	12	0.7	0.3	0.6	0.4	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1								0.008未満				
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	残留塩素 (mg/L)	0.54	0.66	0.49	12	0.50	0.54	0.56	0.66	0.54	0.59	0.55	0.53	0.56	0.54	0.49	0.51
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.8	51.2	37.2	4		37.2			51.2			41.4			45.5	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	4.2	4.2	4.2	1								4.2				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1								0.7				
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	119	127	104	4		104			127			119			126	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1								-1.5				
	従属栄養細菌 (個/mL)	1	2	0	4		1			1			2			0	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4		0.02			0.04			0.01			0.01	
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	34.7	34.7	34.7	1								34.7				
	電気伝導率 (μ S/cm)	148	190	123	12	135	124	152	132	170	190	163	141	162	125	123	165
	UV吸収(E260)	0.036	0.063	0.025	12	0.038	0.025	0.039	0.030	0.063	0.055	0.033	0.028	0.028	0.029	0.032	0.039
	カルシウム硬度 (mg/L)	29.4	29.4	29.4	1								29.4				

平成29年度 年報 配水池 ②篠栗

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.4	33.2	4.2	12	20.0	16.1	26.6	29.8	33.2	28.0	25.2	21.3	12.0	4.2	4.9	11.1
	水 温 (°C)	18.2	30.0	8.2	12	14.2	19.7	23.1	24.4	30.0	26.0	21.8	16.7	13.3	10.1	8.2	11.3
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1						0.0003未満						
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1						0.00005未満						
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1						0.005未満						
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.83	0.83	0.83	1						0.83						
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1						0.10						
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.07	0.06	4			0.07			0.06			0.07			0.07
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満						
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満						
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.07	0.06未満	4			0.07			0.07			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.028	0.001	12	0.003	0.003	0.007	0.002	0.028	0.009	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.003			0.005			0.002未満			0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.002	12	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.038	0.005	12	0.009	0.009	0.016	0.011	0.038	0.021	0.010	0.008	0.005	0.007	0.007	0.011
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.005			0.005			0.002未満			0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.008	0.002	12	0.004	0.004	0.006	0.004	0.008	0.008	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.5	14.5	14.5	1						14.5						
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.4	15.4	8.7	12	13.9	11.0	13.1	10.6	12.5	12.8	10.7	8.7	12.2	13.0	15.4	15.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.9	59.2	42.7	4			42.7			59.2			46.1			43.5
	蒸発残留物 (mg/L)	127	147	116	4			125			147			121			116

平成29年度 年報 配水池 ②篠栗

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1						0.02未満						
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1						0.000001未満						
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1						0.000001						
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1						0.002未満						
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1						0.0005未満						
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.8	0.3	12	0.7	0.4	0.6	0.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満						
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満						
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1						0.0002未満						
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1						0.008未満						
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001	0.001	0.001	1						0.001						
	抱水クロラール (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1						0.003						
	残留塩素 (mg/L)	0.54	0.65	0.49	12	0.49	0.52	0.55	0.65	0.53	0.59	0.53	0.53	0.57	0.54	0.49	0.51
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.9	59.2	42.7	4			42.7			59.2			46.1			43.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	5.9	5.9	5.9	1						5.9						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	1.1	1.1	1.1	1						1.1						
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	127	147	116	4			125			147			121			116
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.1	-1.1	-1.1	1						-1.1						
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	1	0	4			1			0			0			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1						0.001未満						
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.03	0.01	4			0.03			0.02			0.01			0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	48.2	48.2	48.2	1						48.2						
	電気伝導率 (μ S/cm)	149	191	122	12	134	125	156	132	170	191	163	142	162	124	122	166
	UV吸収(E260)	0.036	0.062	0.026	12	0.039	0.026	0.041	0.030	0.062	0.054	0.033	0.028	0.028	0.027	0.033	0.038
	カルシウム硬度 (mg/L)	42.5	42.5	42.5	1						42.5						

平成29年度 年報 配水池 ②笹山南

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.4	31.0	6.4	12	19.0	25.3	28.5	30.2	31.0	25.7	17.1	10.8	6.4	7.0	11.6	19.7
	水 温 (°C)	17.0	26.6	7.6	12	14.3	18.1	21.0	24.6	26.6	23.5	22.0	15.5	11.3	9.4	7.6	10.7
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1							0.0003未満					
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1							0.00005未満					
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1							0.005未満					
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.65	0.65	0.65	1							0.65					
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	1							0.05					
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4	0.02未満			0.02未満			0.02			0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.009	0.002	4	0.005			0.009			0.006			0.002		
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	4	0.003			0.003			0.004			0.003		
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.019	0.008	4	0.012			0.019			0.017			0.008		
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.002未満	4	0.003			0.004			0.003			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4	0.004			0.007			0.007			0.003		
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.02			0.03			0.02			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.2	10.2	10.2	1							10.2					
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.1	13.7	10.4	12	10.4	10.8	13.7	10.9	11.6	11.9	11.7	12.8	13.3	13.2	13.2	11.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.4	40.1	31.6	4	31.6			34.6			39.3			40.1		
	蒸発残留物 (mg/L)	84	90	74	4	74			90			87			85		

平成29年度 年報 配水池 ②笹山南

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1							0.02未満					
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1							0.000001未満					
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1							0.0005未満					
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.3	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1							0.0002未満					
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1							0.008未満					
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1							0.002未満					
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.63	0.50	12	0.63	0.61	0.54	0.55	0.56	0.58	0.55	0.58	0.57	0.53	0.50	0.51
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.4	40.1	31.6	4	31.6			34.6			39.3			40.1		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	3.5	3.5	3.5	1							3.5					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1							0.8					
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	84	90	74	4	74			90			87			85		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.3	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1							-1.4					
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1							0.001未満					
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.02			0.03			0.02			0.01		
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	33.8	33.8	33.8	1							33.8					
	電気伝導率 (μ S/cm)	114	142	90	12	96	109	142	117	123	120	131	131	108	98	90	109
	UV吸収(E260)	0.031	0.044	0.025	12	0.029	0.028	0.030	0.037	0.044	0.034	0.032	0.027	0.025	0.028	0.032	0.026
	カルシウム硬度 (mg/L)	30.7	30.7	30.7	1							30.7					

平成29年度 年報 配水池 ②曾根

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.0	30.7	4.7	12	16.9	15.5	24.5	30.7	29.1	24.5	24.3	18.6	12.3	5.3	4.7	9.4
	水 温 (°C)	17.3	26.5	7.8	12	12.9	17.8	20.6	22.2	26.5	25.3	22.4	17.8	13.3	10.0	7.8	10.5
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1									0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1									0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									0.005未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.54	0.54	0.54	1									0.54			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1									0.05未満			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4			0.02			0.02未満			0.02			0.02未満
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.012	0.001	4			0.009			0.012			0.001			0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4			0.002未満			0.002			0.002未満			0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.003	4			0.004			0.005			0.003			0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.028	0.007	4			0.020			0.028			0.007			0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.004	0.002未満	4			0.004			0.004			0.002未満			0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.011	0.003	4			0.007			0.011			0.003			0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4			0.03			0.03			0.02			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11.5	11.5	11.5	1									11.5			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.0	13.7	10.4	12	12.5	12.2	11.8	10.4	11.1	11.8	10.5	11.2	13.3	12.7	13.7	12.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.7	44.8	35.5	4			37.5			44.8			41.1			35.5
	蒸発残留物 (mg/L)	85	99	74	4			87			99			83			74

平成29年度 年報 配水池 ②曾根

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1									0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1									0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1									0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.61	0.49	12	0.52	0.58	0.60	0.58	0.49	0.55	0.54	0.61	0.59	0.57	0.51	0.51
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39.7	44.8	35.5	4			37.5			44.8			41.1			35.5
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	4.1	4.1	4.1	1									4.1			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.3	0.3	0.3	1									0.3			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	85	99	74	4			87			99			83			74
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1									-1.5			
	従属栄養細菌 (個/mL)	1	6	0	4			6			0			0			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4			0.03			0.03			0.02			0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	35.2	35.2	35.2	1									35.2			
	電気伝導率 (μ S/cm)	115	138	92	12	109	111	120	107	120	138	115	117	136	99	92	114
	UV吸収(E260)	0.032	0.051	0.024	12	0.027	0.031	0.035	0.036	0.035	0.051	0.036	0.030	0.024	0.026	0.030	0.031
	カルシウム硬度 (mg/L)	32.3	32.3	32.3	1									32.3			

平成29年度 年報 配水池 ③師吉

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.1	31.3	6.4	12	17.8	25.1	28.5	29.5	31.3	26.6	17.3	10.8	7.4	6.4	8.8	20.2
	水 温 (°C)	17.4	26.9	7.9	12	14.4	18.4	21.1	24.8	26.9	24.2	22.4	16.1	11.8	9.5	7.9	10.8
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1								0.0003未満				
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1								0.00005未満				
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1								0.005未満				
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.55	0.55	0.55	1								0.55				
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1								0.05未満				
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4		0.02未満			0.02未満			0.02			0.02	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.013	0.002	4		0.005			0.013			0.002			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4		0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4		0.002			0.004			0.004			0.003	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.026	0.008	4		0.012			0.026			0.010			0.008	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.005	0.002未満	4		0.003			0.005			0.002未満			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.009	0.003	4		0.005			0.009			0.004			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4		0.02			0.03			0.02			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.4	10.4	10.4	1								10.4				
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.1	13.7	10.4	12	10.4	10.8	13.7	10.9	11.5	12.1	11.7	12.6	13.2	13.1	13.3	11.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.1	39.3	32.8	4		32.8			35.2			39.3			37.2	
	蒸発残留物 (mg/L)	85	95	76	4		76			86			95			85	

平成29年度 年報 配水池 ②師吉

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1								0.02未満				
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1								0.000001未満				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1								0.0005未満				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.6	0.3	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1								0.0002未満				
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1								0.008未満				
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1								0.002未満				
	残留塩素 (mg/L)	0.55	0.63	0.49	12	0.63	0.58	0.55	0.52	0.55	0.58	0.54	0.57	0.56	0.55	0.50	0.49
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.1	39.3	32.8	4		32.8			35.2			39.3			37.2	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	遊離炭酸 (mg/L)	4.0	4.0	4.0	1								4.0				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1								0.7				
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	85	95	76	4		76			86			95			85	
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1								-1.5				
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0			0			0			0	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1								0.001未満				
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4		0.02			0.03			0.02			0.01	
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	32.8	32.8	32.8	1								32.8				
	電気伝導率 (μ S/cm)	114	141	92	12	96	107	141	117	123	121	130	132	108	97	92	109
	UV吸収(E260)	0.031	0.047	0.025	12	0.031	0.027	0.032	0.040	0.047	0.035	0.034	0.027	0.026	0.028	0.031	0.025
	カルシウム硬度 (mg/L)	30.6	30.6	30.6	1								30.6				

平成29年度 年報 配水池 ④吉田

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.9	33.9	6.1	12	19.4	24.5	28.1	31.2	33.9	27.8	17.6	10.9	6.8	6.1	10.7	21.3
	水 温 (°C)	20.0	31.1	9.4	12	17.2	22.9	25.2	29.7	31.1	27.0	24.2	18.3	12.8	10.4	9.4	12.4
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1									0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1									0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1									0.005未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.49	0.49	0.49	1									0.49			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1									0.05未満			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4			0.02			0.02			0.02			0.02未満
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.011	0.002	4			0.011			0.009			0.002			0.004
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4			0.002			0.002			0.002未満			0.003
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4			0.005			0.005			0.003			0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.017	0.025	0.009	4			0.025			0.023			0.009			0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4			0.005			0.004			0.002未満			0.003
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.009	0.004	4			0.009			0.009			0.004			0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4			0.02			0.02			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4			0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.9	10.9	10.9	1									10.9			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	12.1	13.3	10.9	12	10.9	11.2	12.8	11.1	11.4	12.2	11.6	12.8	13.1	13.3	13.3	11.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37.2	40.3	31.1	4			40.1			37.2			40.3			31.1
	蒸発残留物 (mg/L)	86	93	79	4			92			93			82			79

平成29年度 年報 配水池 ④吉田

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1									0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1									0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1									0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1									0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1									0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1									0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.48	0.54	0.42	12	0.51	0.48	0.47	0.46	0.46	0.53	0.42	0.53	0.54	0.50	0.48	0.48
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	37.2	40.3	31.1	4			40.1			37.2			40.3			31.1
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	遊離炭酸 (mg/L)	3.5	3.5	3.5	1									3.5			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.9	0.9	0.9	1									0.9			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	86	93	79	4			92			93			82			79
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.4	-1.4	-1.4	1									-1.4			
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4			0			0			0			0
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1									0.001未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01	4			0.02			0.02			0.01			0.01
その他																	
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	35.2	35.2	35.2	1									35.2			
	電気伝導率 (μ S/cm)	115	134	92	12	99	112	134	118	120	128	128	133	106	98	92	109
	UV吸収(E260)	0.032	0.044	0.024	12	0.036	0.027	0.032	0.039	0.044	0.034	0.037	0.026	0.024	0.027	0.031	0.029
	カルシウム硬度 (mg/L)	31.3	31.3	31.3	1									31.3			

平成29年度 年報 配水池 ②武

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	18.6	30.6	5.6	12	21.1	16.2	26.0	30.6	29.4	23.3	23.8	19.6	12.6	5.6	5.8	9.8
	水 温 (°C)	17.9	27.1	8.3	12	13.3	18.3	21.4	22.8	27.1	26.2	23.2	18.8	14.2	10.5	8.3	10.7
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1											0.0003未満	
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1											0.00005未満	
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1											0.005未満	
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.56	0.56	0.56	1											0.56	
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1											0.05未満	
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4		0.02未満			0.02			0.02未満			0.02	
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満	
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満	
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.014	0.002	4		0.005			0.014			0.003			0.002	
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4		0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満	
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4		0.004			0.004			0.003			0.002	
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.027	0.007	4		0.015			0.027			0.011			0.007	
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.005	0.002未満	4		0.003			0.005			0.002			0.002未満	
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.009	0.003	4		0.006			0.009			0.005			0.003	
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4		0.02			0.03			0.02			0.01	
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4		0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満	
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.8	10.8	10.8	1											10.8	
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	塩化物イオン (mg/L)	12.0	13.8	10.4	12	12.5	12.2	11.9	10.4	11.2	11.9	10.5	11.2	13.3	12.6	13.8	12.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.8	38.6	35.6	4		35.6			36.1			37.1			38.6	
	蒸発残留物 (mg/L)	82	88	76	4		82			83			88			76	

平成29年度 年報 配水池 ②5武

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1											0.02未満		
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000001	1											0.000001		
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1											0.000001未満		
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満		
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1											0.0005未満		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	管理目標																	
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1											0.0002未満		
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1											0.008未満		
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1											0.002未満		
	残留塩素 (mg/L)	0.52	0.58	0.48	12	0.49	0.54	0.57	0.57	0.49	0.52	0.50	0.58	0.58	0.54	0.48	0.49	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.8	38.6	35.6	4		35.6			36.1			37.1			38.6		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	5.7	5.7	5.7	1											5.7		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満		
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1											0.8		
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	82	88	76	4		82			83			88			76		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.4	12	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.7	-1.7	1											-1.7		
従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4		0			0			0			0			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1											0.001未満			
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4		0.02			0.03			0.02			0.01			
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	アルカリ度 (mg/L)	29.8	29.8	29.8	1											29.8		
	電気伝導率 (μ S/cm)	116	139	92	12	107	111	119	107	120	139	114	122	135	99	92	121	
	UV吸収(E260)	0.034	0.049	0.026	12	0.030	0.031	0.037	0.038	0.039	0.049	0.037	0.033	0.026	0.026	0.033	0.031	
	カルシウム硬度 (mg/L)	30.1	30.1	30.1	1											30.1		

平成29年度 年報 配水池 ②新深江

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	雨	雪	雨
	天 気				12	晴れ	雨	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	17.5	29.7	5.2	12	16.8	16.9	21.4	28.9	29.7	23.1	22.4	18.1	12.3	5.6	5.2	9.3
	水 温 (°C)	18.5	27.8	8.2	12	13.6	21.0	22.2	23.9	27.8	26.6	22.5	18.9	13.1	12.5	8.2	11.4
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満											
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満											
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満											
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.50	0.50	0.50	1	0.50											
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満											
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02	0.02未満	4	0.02			0.02未満			0.02未満			0.02		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満											
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満											
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満											
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.005	0.014	0.002	12	0.004	0.005	0.008	0.007	0.014	0.012	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4	0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.002	12	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.015	0.029	0.008	12	0.011	0.014	0.019	0.016	0.028	0.029	0.018	0.011	0.009	0.008	0.009	0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.002未満	4	0.002			0.003			0.003			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.011	0.003	12	0.005	0.006	0.007	0.006	0.009	0.011	0.007	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.02			0.02			0.03			0.01		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	10.6	10.6	10.6	1	10.6											
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	12.0	13.9	10.5	12	12.6	12.2	11.8	10.7	11.1	11.8	10.5	11.2	13.4	12.5	13.9	12.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.0	41.7	30.8	4	37.4			30.8			34.0			41.7		
	蒸発残留物 (mg/L)	80	84	72	4	81			84			72			83		

平成29年度 年報 配水池 ②⑥新深江

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0.02未満												
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	8	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001未満		0.000001	
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	8	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001				0.000001未満		0.000001未満	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満												
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.4	0.5	0.3	12	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
	トルエン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0.008未満												
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
	残留塩素 (mg/L)	0.53	0.58	0.48	12	0.50	0.54	0.58	0.54	0.53	0.50	0.51	0.58	0.57	0.54	0.48	0.50	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	36.0	41.7	30.8	4	37.4				30.8			34.0			41.7		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	遊離炭酸 (mg/L)	3.1	3.1	3.1	1	3.1												
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1	0.8												
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	80	84	72	4	81				84			72			83		
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.4	7.5	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.7	-1.7	-1.7	1	-1.7												
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0				0			0			0		
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満													
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	4	0.02				0.02			0.03			0.01			
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	28.2	28.2	28.2	1	28.2												
	電気伝導率 (μS/cm)	115	138	91	12	108	112	118	106	120	138	113	120	134	99	91	119	
	UV吸収(E260)	0.032	0.050	0.025	12	0.028	0.029	0.035	0.033	0.038	0.050	0.034	0.030	0.027	0.025	0.033	0.029	
	カルシウム硬度 (mg/L)	29.3	29.3	29.3	1	29.3												

平成29年度 年報 配水池 ㊤畦町

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	天 気				12	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ
	気 温 (°C)	19.0	29.5	6.1	12	19.0	25.3	28.1	29.5	29.2	25.8	18.4	10.9	7.2	6.1	10.7	17.7
	水 温 (°C)	19.5	28.1	10.6	12	16.6	21.4	24.1	27.3	28.1	25.3	24.0	18.3	13.7	12.5	10.6	12.3
基準																	
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4	0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4	0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.55	0.66	0.40	4	0.60			0.40			0.57			0.66		
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05	0.05未満	4	0.05			0.05			0.05			0.05未満		
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.47	0.68	0.18	4	0.18			0.68			0.53			0.48		
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4	0.06			0.06			0.06未満			0.06未満		
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
	クロロホルム (mg/L)	0.002	0.006	0.001	12	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.002			0.002未満			0.002未満		
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.006	0.001	12	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4	0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		
	総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.020	0.004	12	0.011	0.014	0.016	0.017	0.020	0.014	0.013	0.008	0.004	0.009	0.007	0.009
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4	0.002			0.002			0.002未満			0.002未満		
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.002	12	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.003	0.001未満	12	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4	0.01			0.02			0.01			0.01未満		
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満		
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.4	15.9	12.7	4	12.7			13.9			15.1			15.9		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
	塩化物イオン (mg/L)	16.9	22.5	13.5	12	13.5	15.0	18.3	16.7	16.7	16.6	16.8	17.0	13.8	18.5	22.5	17.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.5	46.4	40.0	4	43.5			40.0			46.4			44.0		
	蒸発残留物 (mg/L)	103	106	102	4	102			103			106			102		

平成29年度 年報 配水池 ②7畦町

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4	0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4	0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4	0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.3	0.5	0.1	12	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	味		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気		異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
管理目標																		
	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1										0.0002未満			
	トルエン (mg/L)	0.003	0.003	0.003	1										0.003			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	1										0.008未満			
	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	抱水クロラール (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1										0.002未満			
	残留塩素 (mg/L)	0.51	0.58	0.47	12	0.54	0.52	0.51	0.50	0.57	0.58	0.47	0.47	0.51	0.52	0.50	0.54	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	43.5	46.4	40.0	4	43.5			40.0			46.4			44.0			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
	遊離炭酸 (mg/L)	4.0	4.0	4.0	1										4.0			
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	0.8	0.8	0.8	1										0.8			
	臭気強度(TON)	1未満	1未満	1未満	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	蒸発残留物 (mg/L)	103	106	102	4	102			103			106			102			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1.5	-1.5	-1.5	1										-1.5			
	従属栄養細菌 (個/mL)	0	0	0	4	0			0			0			0			
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1										0.001未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.01未満	4	0.01			0.02			0.01			0.01未満				
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	アルカリ度 (mg/L)	35.4	35.4	35.4	1										35.4			
	電気伝導率 (μ S/cm)	147	171	98	12	134	159	171	150	152	156	167	164	98	124	137	149	
	UV吸収(E260)	0.024	0.040	0.014	12	0.027	0.024	0.023	0.037	0.040	0.025	0.019	0.019	0.014	0.022	0.022	0.020	
	カルシウム硬度 (mg/L)	31.2	31.2	31.2	1										31.2			