

令和元年度(平成31年度) 年報 配水池 ②新深江

検査項目		平均	最高	最低	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
前日天気					12	曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	
天気					12	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	
気温	(°C)	19.2	29.4	8.5	12	13.9	22.1	26.7	24.5	29.4	23.4	23.5	17.0	12.0	18.3	8.5	11.0	
水温	(°C)	18.8	27.3	10.2	12	14.9	22.1	21.4	24.2	27.3	23.7	24.0	19.3	15.1	11.6	10.2	12.3	
基準																		
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	(MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満												
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満												
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
六価クロム化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満												
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満												
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.38	0.38	0.38	1	0.38												
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0.05未満												
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02未満	0.03	0.02未満	4	0.03			0.02未満			0.02未満			0.02			
四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満												
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満												
ジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
ベンゼン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満												
塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			
クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			
クロロホルム	(mg/L)	0.007	0.014	0.003	12	0.004	0.007	0.006	0.014	0.013	0.007	0.009	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	4	0.003			0.003			0.002未満			0.002未満			
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.005	0.002	12	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	
臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
総トリハロメタン	(mg/L)	0.017	0.029	0.010	12	0.012	0.020	0.018	0.029	0.026	0.016	0.022	0.017	0.015	0.010	0.010	0.010	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.006	0.002	4	0.002			0.006			0.003			0.003			
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.010	0.004	12	0.005	0.008	0.007	0.010	0.009	0.006	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	
ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4	0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満			
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	4	0.02			0.02			0.02			0.01			
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	4	0.01未満			0.01未満			0.01未満			0.01未満			
銅及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	4	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	10.1	10.1	10.1	1	10.1												
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
塩化物イオン	(mg/L)	11.6	12.9	9.8	12	12.4	12.4	12.5	12.9	10.6	10.4	9.8	12.7	12.3	11.4	10.6	10.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.8	36.3	27.5	4	36.3			32.6			27.5			34.9			
蒸発残留物	(mg/L)	80	91	63	4	91			79			63			86			

